

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
जनपदवार/क्षेत्रवार परिवर्तकों के स्थापित एवं क्षतिग्रस्तता का
विवरण (वर्ष 2020-21)

1 अप्रैल से 31 जनवरी 2021 तक

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्षतिग्रस्तता का स्थिति		
		01.04.20 को कुल स्थापित परिवर्तकों की संख्या	2020-21	
			क्षतिग्रस्त परिवर्तक की संख्या	क्षतिग्रस्तता का प्रतिशत
1	2	6	7	8
1	आगरा	47746	4598	9.63
2	मथुरा	33270	3423	10.29
3	फिरोजाबाद	35965	4361	12.13
4	मैनपुरी	28288	2176	7.69
आगरा क्षेत्र का योग		145269	14558	10.02
5	अलीगढ़	41310	6114	14.80
6	एटा	20168	2703	13.40
7	हाथरस	23483	3150	13.41
8	काशीरामनगर	16464	1186	7.20
अलीगढ़ क्षेत्र का योग		101425	13153	12.97
9	झांसी	15012	3145	20.95
10	ललितपुर	12761	2103	16.48
11	जालौन	18531	2207	11.91
झांसी क्षेत्र का योग		46304	7455	16.10
12	चित्रकूट	13339	1831	13.73
13	बांदा	28755	2459	8.55
14	महोबा	7843	972	12.39
15	हमीरपुर	18165	1804	9.93
बांदा क्षेत्र का योग		68102	7066	10.38
16	कानपुर देहात	23137	2198	9.50
17	कानपुर नगर	21268	2275	10.70
18	इटवा	35541	3435	9.66
19	औरैया	14360	1467	10.22
20	फर्रुखाबाद	17044	1725	10.12
21	कन्नौज	22718	2174	9.57
कानपुर क्षेत्र का योग		134068	13274	9.90
द०वि०वि०नि०लि० का योग		495168	55506	11.21